

TVIRTINU: UAB "Ukmergės šiluma" savivaldybės direktorius Vydas Paknyvis

UTENOS TERITORINIS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS SKYRIUS
Valstybinės Energetikos Inspekcijos
Utėnos teritorinio skyriaus vedėjas
Nasilius Popovas

2017m. 08 mėn. 28 d.

2017m. 08 mėn. 25 d.


2017m. 09 mėn. 04 d.

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

2017/2018m. šildymo sezono katilinės RK-1 Šviesos g.17 aptarnavimo zonos šilumnešio

temperatūrų grafikas šilumos punktuose

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C	Grijtama °C	Leistina nuokrypa + %
10	70	40	5
9	70	40	5
8	70	40	5
7	70	40	5
6	70	39,5	5
5	70	39,5	5
4	70	39,5	5
3	70	39,5	5
2	70	39,5	5
1	71	40	5
0	71	40	5
-1	73	40,5	5
-2	75	41	5
-3	77	41,5	5
-4	79	41,5	5
-5	80	42	5
-6	81	42,5	5
-7	83	43,5	5
-8	84	44	5
-9	85	44,5	5
-10	87	45	5
-11	88	45,5	5
-12	88	45,5	5
-13	88	45,5	5
-14	89	46	5
-15	89	46	5
-16	89	46	5
-17	90	46,5	5
-18	90	46,5	5
-19	90	46,5	5
-20	92	47	5
-21	92	47	5
-22	92	47	5
-23	92	47	5



Sudarė: vyr.inžinierius

Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius
Vydas Bakšys




Ukmergės raj. savivaldybės
administracijos direktorius
Stasys Jackūnas

2017m.

mėn. 08 d.

2017m.

mėn. 08 d.



Valstybinės Energetikos Inspekcijos
Utenos teritorinio skyriaus vedėjas
Vasilijus Popovas

2017m.

09


mėn. 01 d.

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

2017/2018 m. šildymo sezono katilinės RK-2 Klaipėdos g.5a aptarnavimo zonos

šilumnešio temperatūrų grafikas šilumos punktuose

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C	Grijtama °C	Leistina nuokrypa %
10	70	41	5
9	70	41	5
8	70	41	5
7	70	40	5
6	70	40	5
5	70	40	5
4	70	39	5
3	70	39	5
2	70	39	5
1	70	39	5
0	70	39	5
-1	70	39	5
-2	71	40	5
-3	71	40	5
-4	71	40	5
-5	72	41	5
-6	73	42	5
-7	74	43	5
-8	75	44	5
-9	76	44,5	5
-10	77	44,5	5
-11	78	45	5
-12	79	46	5
-13	80	46	5
-14	81	47	5
-15	82	47	5
-16	83	48	5
-17	83	48	5
-18	84	48,5	5
-19	85	49	5
-20	85	49	5
-21	86	50	5
-22	86	50	5
-23	87	51	



Sudarė: vyr. inžinierius

Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius

Vydas Palčnyšas
Ukmergės šiluma

2017m. 08 mėn. d.

TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės
energijos skyriaus direktorius

Jonas Jackūnas

2017m. 08 mėn. d.



TVIRTINU:

Utenos raj. savivaldybės Energetikos inspekcijos
Utenos teritorinio skyriaus vedėjas

Vasilius Popovas


2017m. 09 mėn. d.

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

2017/2018 m. šildymo sezono katilinės RK-3 Vilniaus g. 89c aptarnavimo zonos
šilumnešio

temperatūrų grafikas šilumos punktuose

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C	Grįžtama °C	Leistina nuokrypa + %
10	70	40	5
9	70	40	5
8	70	40	5
7	70	40	5
6	70	39,5	5
5	70	39,5	5
4	70	39,5	5
3	70	39,5	5
2	70	39,5	5
1	71	40	5
0	71	40	5
-1	73	40,5	5
-2	75	41	5
-3	77	41	5
-4	79	41,5	5
-5	80	42	5
-6	81	42,5	5
-7	83	43	5
-8	84	44	5
-9	85	44,5	5
-10	87	45	5
-11	88	45,5	5
-12	88	45,5	5
-13	88	45,5	5
-14	89	46	5
-15	89	46	5
-16	89	46	5
-17	90	46,5	5
-18	90	46,5	5
-19	90	46,5	5
-20	92	47	5
-21	92	47	5
-22	92	47	5
-23	92	47	5



Sudarė: vyr. inžinierius

Gimantas Bernotas

TVIRTINU:
UAB "Ukmergės šiluma" savivaldybės
direktorius Vydas Palenys
2017m. 08 mėn. d.



Valstybinės Energetikos Inspekcijos
Utenos teritorinio skyriaus vedėjas
Vasilijus Popovas
2017m. 09 mėn. d.




UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

2017/2018 m. šildymo sezono „Šilo“ katilinės aptarnavimo zonos šilumnešio

temperatūrų grafikas šilumos punktuose

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C	Grižtama °C	Leistina nuokrypa %
10	70	40	5
9	70	40	5
8	70	40	5
7	70	40	5
6	70	40	5
5	70	40	5
4	70	40	5
3	70	40	5
2	70	40	5
1	70	40	5
0	70	40	5
-1	71	40,5	5
-2	71	40,5	5
-3	72	41	5
-4	72	41	5
-5	73	42	5
-6	73	42	5
-7	74	43	5
-8	75	44	5
-9	76	44,5	5
-10	77	44,5	5
-11	78	45	5
-12	79	45	5
-13	80	45,5	5
-14	81	45,5	5
-15	82	46	5
-16	83	46,5	5
-17	84	47	5
-18	85	47,5	5
-19	86	48	5
-20	86	48	5
-21	87	48	5
-22	87	48	5
-23	87	48	5



Sudarė: vyr.inžinierius

Gimantas Bernotas

TVIRTINU
UAB "Ukmergės šiluma" UAB savivaldybės
direktoriui Vydas Pakniys
2017m. 08 mėn d.

2017m. 08 mėn 25 d.


UTENOS
TERITORINIS
SKYRIUS
Utenos teritorinio skyriaus vedėjas
Vasilius Popovas
2017m. 09 mėn 01 d.

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

2017/2018 m. šildymo sezono Šventupės katilinės (Šventupės gyv., Ukmergės raj.)

aptarnavimo zonos šilumnešio temperatūrų grafikas šilumos punktuose

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C	Grįžtama °C	Leistina nuokrypa %
10	70	40	5
9	70	40	5
8	70	40	5
7	70	40	5
6	70	40	5
5	70	40	5
4	70	40	5
3	70	40	5
2	70	40	5
1	70	40	5
0	70	40	5
-1	71	41	5
-2	71	41	5
-3	71	41	5
-4	72	42	5
-5	72	42	5
-6	73	43	5
-7	73	43	5
-8	74	44	5
-9	74	44	5
-10	75	45	5
-11	75	45	5
-12	76	46	5
-13	76	46	5
-14	77	47	5
-15	77	47	5
-16	78	48	5
-17	78	48	5
-18	79	49	5
-19	80	49	5
-20	81	49	5
-21	81	49	5
-22	82	50	5
-23	82	50	5



Sudarė:
Vyr. inžinierius G. Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorių
Vydas Pakopas
2017 m. 08 mėn. 22 d.



TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės
administracijos direktorius
Stasys Juchinas
2017 m. 08 mėn. 22 d.



SUDERINTA:

UAB "Ukmergės šiluma" Savivaldybės Energetikos Inspekcijos
Teritorinio skyriaus vedėjas
Skarilas Petovas
2017 m. 08 mėn. 01 d.


UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergė, Pašilės g. 6

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grižtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė:

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius

Vydas Pašlys

2017 m. 08 mėn. 28 d.

TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės
administracijos direktorius

Stasys Mackūnas

2017 m. 08 mėn. 28 d.

SUDERINTA:

Valstybinės Energetikos Inspekcijos
Tertominio skyriaus vedėjas

Skirius Popovas

2017 m. 08 mėn. 28 d.


UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergė, Pašilės g. 8

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grižtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė:

[Signature]

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius
Vydas Paknys
2017 m. 08 mėn. 01 d.

TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės
administracijos direktorius
Stasys Jackūnas
2017 m. 08 mėn. 01 d.

SUDERINTA:

Valstybinės Energetikos Inspekcijos
Utenos teritorinio skyriaus vedėjas
Vasilijus Popovas
2017 m. 08 mėn. 01 d.


UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergė, Pivonijos g. 3a

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grijtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė:

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius
Vydas Paknis
2017 m. 08 mėn. d.



Ukmergės raj. savivaldybės
administracijos direktorius
Stasys Jackūnas

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergė, Pivonijos g. 5a

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas




SUDERINTA:

Utenos valstybinės Energetikos Inspekcijos
Teritorinio skyriaus vedėjas
Vasilijus Popovas

2017 m. 09 mėn. d.

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grižtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0




Sudarė:

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius
Vydas Pakšys
2017 m. 08 mėn. 09 d.



TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės
administracijos direktorius
Stasys Jackūnas
2017 m. 08 mėn. 09 d.



SLIDERINTA:
Utenos teritorinio skyriaus vedėjas
Vasilijus Ropovas
2017 m. 08 mėn. 09 d.


UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergė, Pivonijos g. 7

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grižtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė:

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"

direktorius

Vydas Paknyšius

2017 m. 08 mėn. d.

TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės

administracijos direktorius

Jonas Jackūnas

2017 m. 08 mėn. d.

SUDERINTA:

Valstybinės Energetikos Inspekcijos

Utenos teritorinio skyriaus vedėjas

Vasilijus Popovas

2017 m. 09 mėn. 01 d.


UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergė, Pivonijos g. 3b

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grižtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė:

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorių

Vydas Paknyšius

2017 m. 08 mėn. 08 d.

TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės
energijos direktorių

Stasys Jackūnas

2017 m. 08 mėn. 08 d.

SUDERINTA:

Valstybinės Energetikos Inspekcijos
Teritorinio skyriaus vedėjas

SKYRIAUS VEDĖJAS

2017 m. 08 mėn. 08 d.


UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergė, Pašilės g. 19

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grižtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė:

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"

direktorius Ukmergės raj. savivaldybės

Vydas Palmyra administracijos direktorius

2017 m. 08 mėn. 09 d. Šilumos punktas

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma

Ukmergės šiluma


UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergė, Vytauto g. 4

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grižtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė:

[Signature]

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius

Vydas Paliušys
2017 m. 01 mėn. 02 d.

TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės
administracijos direktorius

Stasys Štikonas
2017 m. 01 mėn. 02 d.

USEDERMINTA:

Valstybinės energetikos inspekcijos
Teritorinio skyriaus vedėjas

Vasilius Popovas
2017 m. 01 mėn. 02 d.


UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergės raj. Deltuvos gyv. Šviesos g. 3

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grižtama temperatūra , ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0




Sudarė:

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius
Vydas Pakpius
2017 m. 08 mėn. 02 d.



Ukmergės raj. savivaldybės
administracijos direktorius
Stasys Jackūnas
2017 m. 08 mėn. 02 d.



Valstybinės Energetikos Inspekcijos
Utenos teritorinio skyriaus vedėjas
Vasilijus Pėpovas
2017 m. 08 mėn. 02 d.


UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergės raj. Deltuvos gyv. Žalgirio g. 5

Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas

2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grijtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė:

Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas

TVIRTINU:


UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius

Vydas Balnys
2017 m. 08 mėn. d.

TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės
administracijos direktorius

Stasys Jackūnas
2017 m. 08 mėn. d.




Ukmergės raj. savivaldybės Energetikos Inspekcijos
Utenos teritorinio skyriaus vedėjas

Vasilius Popovas
2017 m. 09 mėn. 01 d.

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Ukmergės raj. Deltuvos pagrindinės m-lės umnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas 2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Orizta ma tempe
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė: Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas